

せん断試験成績書

対象製品

ルーティアンカー Cタイプ

対象品番

C-840

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2020年6月18日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティアンカーCタイプ(芯棒打ち込み式) C-840 M8 40mm 8.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート 圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	8.5mm 25mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果及び試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	10.5	10.8	本体ねじ部破断
②	11.0		支圧破壊
③	10.6		支圧破壊
④	11.0		本体ねじ部破断
⑤	10.8		本体ねじ部破断




図1. 荷重変位曲線




図2. 試験装置概観