

引 張 試 験 成 績 書

対象製品

ル ー テ ィ ア ン カ ー A T タ イ プ

対象品番

AT-420AT

1. 試験項目	引張試験		
2. 試験日	2010年1月20日		
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場		
4. アンカー仕様 品名 品番 首下長 外径	ルーティアンカーATタイプ(芯棒打ち込み式) AT-420AT 20mm 4. 0mm		
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 750×600×200 21N/mm ²		
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	4. 3mm 15mm ハンマーを使用しての下向き		
7. 試験結果および試験装置概観			
表1. 試験結果			
試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	1.2	1.2	アンカー抜け出し
②	1.3		アンカー抜け出し
③	1.0		アンカー抜け出し
④	1.1		アンカー抜け出し
⑤	1.3		アンカー抜け出し