引　張　試　験　成　績　書

対象製品

ル　ー　テ　ィ　ア　ン　カ　ー　Ｙ　タ　イ　プ

対象品番

Ｙ－420,Ｙ－425

unika

ユニカ株式会社

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2008年11月21日
3. 試験場所	ユニカ株式会社　岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 首下長 外径	 ルーティアンカーYタイプ（芯棒打ち込み式） Y－420 ＊施工仕様が同じであるためY－420を代表させて試験を実施した 20mm 4．0mm
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	 普通コンクリート（無筋） 750×600×200 27N/mm^2
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	 4．3mm 15mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1．試験結果

試験体No.	引張荷重[kN]	引張荷重平均[kN]	破壊形態
①	4.2	4.1	コーン状破壊
②	3.9		コーン状破壊
③	4.0		コーン状破壊
④	4.2		コーン状破壊
⑤	4.3		コーン状破壊