

引 張 試 験 成 績 書

対象製品

ルーティカット CASタイプ

対象品番

6CAS

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2021年1月25日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティカットCASタイプ(本体打ち込み式) 6CAS M6 30mm 10.5mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	11.0mm 30mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	12.0	13.2	コーン状破壊
②	14.7		コーン状破壊
③	14.3		コーン状破壊
④	12.5		コーン状破壊
⑤	12.4		コーン状破壊




図1. 荷重変位曲線




図2. 試験装置概観