引 張 試 験 成 績 書

対象製品

Ｔ ロ ッ ク Ｔ Ｌ Ｓ タ イ プ

対象品番

TLS－1250, TLS－1270,
TLS－1210

unika
ユニカ株式会社

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2011年4月27日
3. 試験場所	ユニカ株式会社　岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	 Tロック（はさみ固定式） TLS－1270 ＊ねじの呼び径が同じであるためTLS－1270を代表させて試験を行った。 M12 70．0mm 12．0mm
5. 施工母材 種類	 鋼板 ＊ナットの締め付けで変形が生じない十分に強度がある母材とした。
6. 施工仕様 下穴径 施工方向	 13．5mm 横向き ＊引張試験時は上向きに載荷した。

7. 試験結果および試験装置概観

表1．試験結果

試験体No.	引張荷重[kN]	引張荷重平均[kN]	破壊形態
①	7.4	7.4	プレート破断
②	7.8		プレート破断
③	7.0		プレート破断
④	7.5		プレート破断
⑤	7.2		プレート破断




図1．試験装置概観

unika
ユニカ株式会社