

引 張 試 験 成 績 書

対象製品

クイックワンTQRタイプ 懸垂物用

対象品番

TQR-3025

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2020年6月16日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	クイックワンTQRタイプ(テーパボルト式) TQR-3025 M10 45mm 12.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向 施工方法	12.5mm 33mm(スリーブ先端までの埋め込み長さ25mm) 下向き 施工要領書による
7. 試験結果および試験装置概観	

表1. 試験結果

試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	9.5	10.4	コーン状破壊
②	10.5		コーン状破壊
③	11.6		コーン状破壊
④	11.1		コーン状破壊
⑤	9.3		コーン状破壊

図1. 荷重変位曲線

図2. 試験装置概観